



Wasilków, dnia 04.09.2018r.

Egz. pojedynczy

ZAPYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI I MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV znak: BGGN.271.10.2018.PN.*

Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 w zw. z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż zamawiający **zmodyfikował treść SIWZ** w zakresie:

- opisu przedmiotu zamówienia przez uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt stałej organizacji ruchu.
- Rozdz. XIV pkt 4 SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty

Urząd Miejski w Wasilkowie oferta w postępowaniu na wykonaniu robót budowlanych na zadaniu pn. **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej**

i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV

znak: BGGN.271.10.2018.PN

nie otwierać przed

< 07.09.2018 r. godz. 11:30 >

< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >

- Rozdz. XV pkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert
- Ofertę należy złożyć w Biurze obsługi interesanta – parter, a jeśli ten byłby w danym dniu nieczynny, w pokoju nr 14 (Sekretariacie) – 1 piętro Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, 16-010, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2018r. do godz. 11:00;
- Rozdz. XVI pkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, Sala konferencyjna, w dniu 07.09.2018r. o godz. 11:30.

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

W odpowiedzi na Państwa zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać roboty teletechniczne. Czy prace te nie zostały wykonane we wcześniejszych etapach?

Odpowiedź:

Tak należy wykonać roboty teletechniczne.

Pytanie 10

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją SIWZ zamawiający uzupełnił dokumentację projektową o projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać oznakowanie poziome chemoutwardzalne.

Odpowiedź:



Zamawiający potwierdza, że należy wykonać oznakowanie poziome chemoutwardzalne spójne z oznakowaniem na wcześniejszym odcinku.

Pytanie 12

Prosimy o zmianę folii oznakowania pionowego z III na II generację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie 13

Prosimy o podanie wymiarów / powierzchni azylów dla pieszych.

Odpowiedź:

Wymiary azylów podane są w przedmiarze robót pkt 53 d 7.1.