

Wasilków, dnia 24.05.2019 r.

Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE WYKONAWCY Z WYJAŚNIENIEM TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie znak: BGGN.271.6.2019.PN.

W odpowiedzi na Państwa zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, iż budowę zwieńczenia studni rewizyjnych zakończyć zwężką, zgodnie z udostępnionymi rysunkami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż budowę zwieńczenia studni rewizyjnych należy zakończyć zwężką, zgodnie z udostępnionymi rysunkami.