

Wasilków, dnia 05.11.2020 r.

Egz. pojedynczy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ, ZAPYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienia publicznego pn. „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I” znak: OSO.271.15.2020.PN.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w następującym zakresie:

- opisu przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmianami wynikającymi z wyjaśnień treści SIWZ;
- formularza Oferty zgodnie z załącznikiem;
- Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania oferty

Urząd Miejski w Wasilkowie oferta w postępowaniu na wykonaniu robót budowlanych na zadaniu:

„Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I”

znak: OSO.271.15.2020.PN

nie otwierać przed

< 12.11.2020 r. godz. 11:15 >

< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >

- Rozdz. XV pkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu: **12.11.2020 r. do godz. 11:00.**

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

3. W związku z zapytaniem wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczam na wskazanej w SIWZ stronie internetowej zamawiającego treści zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania tj.:

Pytanie nr 1

Nazwa zadania brzmi „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I”, zaś zgodnie z opisem technicznym do projektu „przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej 1/4C w Wasilkowie na dz. Nr 2619/8. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac objęty jest I etapem i wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający przez etap I ww. zamówienia rozumie roboty budowlane, a przez etap II wyposażenie obiektu, które nie jest przedmiotem aktualnego postępowania.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty budowlane należy wykonać w II etapie oraz ewentualnie kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3

Wnosimy o potwierdzenie, iż załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną przekazaną Wykonawcy, jest zbieżny z załącznikiem nr 1 do SIWZ tj. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ z dokumentacją techniczną jest zbieżny z załącznikiem nr 1 do umowy.

Pytanie nr 4

Wnosimy o potwierdzenie, iż załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy, jest zbieżny z załącznikiem nr 2 do SIWZ tj. Załącznik nr 2 – Oferta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że formularz oferta stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ jest zbieżny z załącznikiem nr 2 do umowy.

Pytanie nr 5

W punkcie 5 załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta znajduje się tabelka, w której w pierwszej kolumnie należy wpisać „lokalizację drogi lub ulicy” prosimy o wyjaśnienia o jakiej drodze lub ulicy mowa.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta.

Pytanie nr 6

Wnosimy o udostępnienie załącznika nr 3 do umowy – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych i udostępni wykaz osób wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Pytanie nr 7

Wnosimy o udostępnienie załącznik nr 4 do umowy – tabela elementów skalonych.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdz. XIX pkt 6 SIWZ oraz §1 ust. 2 istotnych postanowień umownych Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przygotowanej przez siebie tabeli elementów skalonych, która będzie stanowić podstawę do bieżącej kontroli realizacji zamówienia oraz finansowania.

Treść tabeli podlega akceptacji zamawiającego.

Pytanie nr 8

§6 pkt. 1 Istotnych postanowień umownych brzmi „Rozliczenie za poszczególne elementy scalone następować będzie fakturami przejściowymi na podstawie, podpisanych przez Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołów odbioru zakończonych elementów skalonych wraz z dokumentami określonymi w § 8 pkt 7 i 8 Umowy (...)” wnosimy o wyjaśnienie jakie dokładnie dokumenty zostały określone w §8 pkt. 7 i 8, czy nie ma błędu w odniesieniu się do paragrafu określającego dokumenty?

Odpowiedź:

Zamawiający przez ww. dokumenty rozumie dokumenty określone w § 8 istotnych postanowień umownych i uzależnia rozliczenie zakończonych elementów skalonych od dostarczenia przez Wykonawcę odpowiednio do wykonanych robót budowlanych: opinii,

uzgodnień, badań, map, opracowań, prób oraz przekazania wyników Zamawiającemu łącznie z atestami materiałów użytych do realizacji robót w celu wykonania przedmiotu umowy, dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami, aprobatami technicznymi, instrukcjami obsługi i konserwacji – oryginał i kopia, przeniesienia na Zamawiającego wszystkich sporządzonych przez niego planów, obliczeń i rysunków, pisemnego zgłoszenia zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

Pytanie nr 9

Zgodnie z §6 pkt. 2 „Zamawiający przewiduje płatności zgodnie z harmonogramem Wykonawcy (...)” czy Wykonawca ma obowiązek sporządzenia harmonogramu wykonania robót?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 12 istotnych postanowień umownych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu robót budowlanych.

Pytanie nr 10

Czy harmonogram wykonania robót sporządzony przez Wykonawcę będzie stanowił załącznik do umowy?

Odpowiedź:

Harmonogram robót nie stanowi załącznika do umowy, ale Zamawiający przewidział możliwość jego aneksowania.

Pytanie nr 11

W jakim terminie Wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania robót jeżeli jest on wymagany?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 9.

Pytanie nr 12

Wnosimy o wyjaśnienie jakie „roboty pomocnicze konieczne dla realizacji robót podstawowych”, o których mowa w §8 pkt. 2) Istotnych postanowień umownych Zamawiający ma dokładnie na myśli.

Odpowiedź:

Zamawiający ma dokładnie na myśli roboty konieczne dla realizacji robót podstawowych, a wynikające z ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

Pytanie nr 13

Wnosimy o udostępnienie wykazu użytkowników i właścicieli urządzeń i instalacji podziemnych, których Wykonawca ma obowiązek zawiadomić o rozpoczęciu robót zgodnie z §8 pkt. 3 Istotnych postanowień umownych.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 14

Wnosimy o udostępnienie wykazu opinii, uzgodnień, badań, map i opracowań, które ma uzyskać Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 8 pkt. 4 Istotnych postanowień umownych.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 15

Zgodnie z §13 pkt. 2 ust 1) Istotnych postanowień umownych Zamawiający może dokonać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: „zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, gdy wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej Strony umowie, zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów scalonych” prosimy o wyjaśnienie co w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zwiększenie zakresu robót i wynagrodzenia?

Odpowiedź:

W przypadku zwiększenia zakresu robót, z którym wiązać się będzie zwiększenie wynagrodzenia o charakterze ryczałtowym, istnieje możliwość aneksowania umowy w zakresie ww. wynagrodzenia oraz tabeli elementów scalonych o roboty dodatkowe zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §13 pkt. 2 ust 1) Istotnych postanowień umownych poprzez dodanie słowa zwiększenie we wskazanym miejscu? Tj. „zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, gdy wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie/zwiększenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej Strony umowie, zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów scalonych”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie nr 17

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „W budynku przy ul. Sienkiewicza należy dostosować łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych – remont przedstawionych na poniższych zdjęciach łazienek dla chłopców i dziewczynek będzie polegał na stworzeniu jednej łazienki z wyodrębnionymi pomieszczeniami (kabinami), w tym kabiny przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia na część porządkową.” Prosimy o udostępnienie zdjęć, o których mowa w w/w załączniku.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 18

Powołując się na rozdział XVII. SIWZ, zgodnie z którym „Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy” wnosimy o udostępnienie rysunków projektowych łazienek dla chłopców i dziewczynek, które mają być wyremontowane w budynku Przedszkola przy ul. Sienkiewicza.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 19

Wnosimy o udostępnienie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, Wykonawca ma przekazać

Zamawiającemu
z rozdziałem V. pkt. 2 SIWZ.

zgodnie

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni wzór ww. oświadczenia z informacją z otwarcia ofert.

Pytanie nr 20

Wnosimy o wyjaśnienie, kiedy Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie udostępniiony wzór wykazu robót budowlanych, który Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z rozdziałem V. pkt. 4.2 ust. a) SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni wykaz Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w wezwaniu wynikającym z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 21

Wnosimy o wyjaśnienie, kiedy Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie udostępniiony wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, który Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z rozdziałem V. pkt. 4.2 ust. b) SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 20.

Pytanie nr 22

W zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego Przedmiarze Robót Budowlanych zamiast podstaw wyceny KNR podano numery ze specyfikacji technicznej. Ze względu na, krótki czas przygotowania oferty oraz w myśl zasady o uczciwej konkurencji wnosimy o udostępnienie w/w przedmiaru z obowiązującymi podstawami wyceny KNR.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania Wykonawcom przedmiarów robót. Brak udostępnienia przedmiarów wszystkim Wykonawcom jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji.

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 23

W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej brak rysunku zagospodarowania terenu co uniemożliwia przygotowanie rzetelnej wyceny, wnosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 24

Zgodnie z opisem technicznym do projektu planowana inwestycja wymusza częściowy demontaż istniejącego placu zabaw uwzględniając przeniesienie go w nowo projektowane miejsce (wg rys. Z-1- proj. zagospodarowania terenu). Wnosimy o wyszczególnienie sprzętów znajdujących się obecnie na placu zabaw, które należy zdemontować.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 25

Czy w ramach realizacji inwestycji Wykonawca będzie miał obowiązek zakupu nowych elementów na plac zabaw? Jeżeli tak wnosimy o podanie rodzaju oraz ilości elementów jakie należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 26

Zgodnie z opisem technicznym do projektu w projekcie przewidziano nowe elementy małej architektury takie jak kosze, stojak na rowery. Wnosimy o udostępnienie ilości koszy oraz stojaków na rowery, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 27

Zgodnie z opisem technicznym do projektu w projekcie przewidziano nowe elementy małej architektury takie jak kosze, stojak na rowery. Wnosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji technicznej koszy oraz stojaków na rowery, które należy uwzględnić w wycenie, ze względu na szeroki asortyment w/w produktów na rynku.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 28

Zgodnie z opisem technicznym do projektu „Projektowany jest nowy układ ciągów pieszych. Planuje się wykonanie nowych nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników, stopni terenowych, schodów zewnętrznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem budowlanym.” wnosimy o udostępnienie ilości nowych nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników, stopni terenowych, schodów zewnętrznych, które wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 29

Wnosimy o podanie techniki wykonania oraz rodzaju materiałów jakie mają być użyte to wykonania stopni terenowych.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 30

Zgodnie z opisem technicznym do projektu część terenu pokryta jest zielenią zagospodarowaną w postaci trawników i nasadzeń (punkt C.2.4. opisu) prosimy o podanie ilości trawników, które należy wykonać.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 31

Zgodnie z opisem technicznym do projektu część terenu pokryta jest zielenią zagospodarowaną w postaci trawników i nasadzeń (punkt C.2.4. opisu) prosimy o podanie ilości oraz rodzaju nasadzeń, które należy wykonać.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 32

Zgodnie z opisem technicznym do projektu planuje się wycinkę drzew kolidujących z projektowanym budynkiem, urządzeniami i projektowanym układem drogowym (punkt C.2.4. opisu) wnosimy o podanie ilości, średnicy pni oraz rodzaju drzew do wycinki.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 33

Zgodnie z opisem technicznym do projektu planuje się wycinkę drzew kolidujących z projektowanym budynkiem, urządzeniami i projektowanym układem drogowym (punkt C.2.4. opisu) wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę w/w drzew. Prosimy o przedłożenie do wglądu Wykonawcom w/w decyzji.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 34

Wnosimy o udostępnienie zaprojektowanych nasadzeń kompensacyjnych, które zostały zaprojektowane zgodnie z punktem C.2.4 opisu do projektu.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 35

Zgodnie z opisem technicznym do projektu punkt C.3 zagospodarowanie wody deszczowej mają być systemowe wycieraczki. Wnosimy o podanie ilości, wymiarów oraz rodzaju systemowych wycieraczek, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 36

W dokumentacji projektowej brak przekroju szybu windowego wraz z jego wymiarami, co uniemożliwia przygotowanie wyceny windy osobowej. Wnosimy o udostępnienie szczegółowych informacji dotyczących zaprojektowanej windy wraz z rysunkami technicznymi.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 37

Zgodnie z opisem technicznym do projektu winda osobowa ma być instalowana w szybie samonośnym przeszklonym, wnosimy o udostępnienie rysunków technicznych w/w szybu oraz podanie parametrów konstrukcji i szklenia jakie ma być użyte do wykonania w/w szybu samonośnego.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 38

Wnosimy o udostępnienie szczegółowych parametrów i oraz rysunków technicznych platformy towarowej, którą należy uwzględnić w wycenie. Obecny opis znajdujący się w projekcie wykonawczym architektury jest niewystarczający.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 39

Wnosimy o udostępnienie szczegółowych parametrów i oraz rysunków technicznych platformy pionowej zewnętrznej, którą należy uwzględnić w wycenie. Obecny opis znajdujący się

w projekcie wykonawczym architektury jest niewystarczający.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 40

Zgodnie z opisem technicznym w projekcie wykonawczym architektury ścianki kabin sanitarnych wykonane w systemie sanitarnych ścian działowych z HPL wodoodpornych gr. 13 mm. Wnosimy o udostępnienie wymiarów (szerokości, wysokości) oraz rysunków szczegółowych kabin sanitarnych, których wykonanie należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 41

Zgodnie z punktem F.2.2. opisu do projektu wykonawczego architektury należy krawędzie ścian, stołów zabezpieczyć narożnymi ochraniaczami zabezpieczającymi przed urazami. Wnosimy

o podanie ilości oraz wymiarów w/w narożnych ochraniaczy, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 42

Wnosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie budynku m.in. stoły, szafki szatniowe wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak wnosimy o szczegółowe zestawienie zawierające opis, rodzaj oraz ilość wyposażenia, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 43

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej drzwi Sw3 mają wymiar w świetle muru 1,50m x 2,10 m, na rzucie przyziemia oznaczone są jako Sw3 100+30/200 i wrysowane są w otwór o szerokości 162 cm, zaś w przedmiarze uwzględniono drzwi Sw3 o wymiarze 1,62m x 2,10m, prosimy o wyjaśnienie jaki jest prawidłowy wymiar drzwi Sw3, który należy uwzględnić

w wycenie?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 44

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej drzwi Sw4 mają wymiar w świetle muru 1,50m x 2,10 m, na rzucie przyziemia oznaczone są jako Sw4 100+30/200 i wrysowane są w otwór o szerokości 152 cm, zaś w przedmiarze uwzględniono drzwi Sw4 o wymiarze 1,62m x 2,10m, prosimy o wyjaśnienie jaki jest prawidłowy wymiar drzwi Sw4, który należy uwzględnić

w wycenie?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 45

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej drzwi Sw5 mają wymiar w świetle muru 2,02m x 2,80 m, na rzucie przyziemia drzwi Sw5 oznaczone są jako 100+30/200, zaś w przedmiarze uwzględniono drzwi Sw5 o wymiarze 2,0m x 3,47 m, prosimy o wyjaśnienie jaki jest prawidłowy wymiar drzwi Sw5, który należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 46

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej drzwi Sw7 mają wymiar w świetle muru 2,00m x 3,14 m, na rzucie I piętra oznaczone są jako Sw7 100+30/200 brak zwymiarowanej szerokości otworu drzwiowego na w/w rzucie, zaś w przedmiarze uwzględniono drzwi Sw7 o wymiarze 2,20m x 3,14m, prosimy o wyjaśnienie jaki jest prawidłowy wymiar drzwi Sw7, który należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 47

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej drzwi Sw8 mają wymiar w świetle muru 2,00m x 3,14 m, na rzucie I piętra oznaczone są jako Sw8 100+30/200 brak zwymiarowanej szerokości otworu drzwiowego na w/w rzucie, zaś w przedmiarze uwzględniono drzwi Sw8 o wymiarze 2,20m x 3,14m, prosimy o wyjaśnienie jaki jest prawidłowy wymiar drzwi Sw8, który należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 48

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej drzwi Sw11 mają wymiar w świetle muru 1,50m x 2,10 m, na rzucie I piętra oznaczone są jako Sw11 100+30/200 i wysowane są w otwór o szerokości 162 cm, zaś w przedmiarze uwzględniono drzwi Sw11 o wymiarze 1,62m x 2,10m, prosimy o wyjaśnienie jaki jest prawidłowy wymiar drzwi Sw11, który należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 49

W celu przygotowania rzetelnej wyceny wnosimy o udostępnienie uaktualnionego zestawienia stolarki drzwiowej.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 50

W wykazie ślusarki drzwiowej zewnętrznej uwzględniono kondygnację pod nazwą piwnica, zaś w dołączonej dokumentacji projektowej brak rzutu w/w kondygnacji. Wnosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 51

Zgodnie z zestawieniem ślusarki okiennej i drzwiowej drzwi Sz6 mają wymiar w świetle muru 1,50m x 2,07 m, na rzucie przyziemia oznaczone są jako Sz6 100+30/200 brak zwymiarowanej szerokości otworu drzwiowego na w/w rzucie, zaś w przedmiarze

uwzględniono drzwi Sz6 o wymiarze 1,62m x 2,07m, prosimy o wyjaśnienie jaki jest prawidłowy wymiar drzwi Sz6, który należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 52

Zgodnie z zestawieniem ślusarki okiennej i drzwiowej drzwi Sz7 mają wymiar w świetle muru 1,50m x 2,07 m, na rzucie przyziemia oznaczone są jako Sz7 100+30/200 brak zwymiarowanej szerokości otworu drzwiowego na w/w rzucie, zaś w przedmiarze uwzględniono drzwi Sz7

o wymiarze 1,62m x 2,07m, prosimy o wyjaśnienie jaki jest prawidłowy wymiar drzwi Sz7, który należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 53

W pozycji 176 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić elewację budynku w ilości 2751,26 m2, wnosimy o wyjaśnienie jaki szczegółowy zakres robót ma być uwzględniony zgodnie z w/w pozycją przedmiarową.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 54

W pozycji 181 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić roboty zewnętrzne w ilości 2751,26 m2, wnosimy o wyjaśnienie jaki szczegółowy zakres robót ma być uwzględniony zgodnie z w/w pozycją przedmiarową.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 55

W pozycjach nr 176 oraz 181 przedmiaru robót budowlanych, znajduje się taka sama ilość robót do wyceny, mimo iż pozycje dotyczą wykonania różnych prac. Czy obie ilości robót do wykonania są prawidłowe?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 56

W pozycji nr 180 przedmiaru należy wycenić dostawa i montaż zabezpieczeń narożników zgodnie z PT w ilości 1 kompletu. Wnosimy o wyjaśnienie ile i jakich narożników wchodzi w skład 1 kompletu.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 57

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego architektury elewację wykończyć płytkami klinkierowymi na siatce zbrojonej. Wnosimy o podanie ilości płytek klinkierowych, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 58

W pozycji 145 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić 1 komplet zabezpieczenia grzejników zgodnie z PT, w opisie do projektu wykonawczego architektury w punkcie F.2.3.

znajduje się opis wyglądu osłon na grzejniki. Wnosimy o podanie ilości oraz wymiarów osłon na grzejniki, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 59

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego architektury projektuje się zamontowanie wylazu dachowego o wymiarze 90x90 cm, zaś w pozycji nr 131 przedmiaru uwzględniono montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym o wym. 0,80 x 0,80 m. W związku z powyższą rozbieżnością wnosimy o wyjaśnienie jaki wylaz dachowy należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 60

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego architektury przewiduje się jedną jednostkę masy środka gaśniczego o masie 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 100m² powierzchni przedszkola i innych powierzchni obiektu. Zaleca się, aby były to gaśnice proszkowe z proszkiem do gaszenia pożarów grup ABC. Czy zakup gaśnic będzie po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak wnosimy o podanie ilości gaśnic, którą należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 61

Czy wykonanie logo przedszkola widocznego na rysunku elewacji północnej będzie po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak wnosimy o przedstawienie wymiarów, wzoru logo oraz materiału z jakiego ma zostać wykonane.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 62

Zgodnie z pozycją nr 132 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić 96,4 m podokienników i półek z płyt, wnosimy o podanie szerokości projektowanych podokienników.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 63

Zgodnie z pozycją nr 132 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić 96,4 m podokienników i półek z płyt, wnosimy o podanie wymiarów oraz ilości półek z płyt, które należy wycenić.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 64

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego architektury posadzka na korytarzu na piętrze II, pom. na leżaki, sale dydaktyczne, pom. zajęć ruchowych, pom. administracyjne, pom. specjalistyczne ma być wykonana z wykładziny PCV jednolitej. W związku z szeroki wyborem wykładzin PCV na rynku wnosimy o podanie parametrów technicznych, jakie ma spełniać wykładzina PCV uwzględniona w wycenie.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 65

Zgodnie z pozycją nr 174 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić 1 sztukę schodów stalowych wewnętrznych wnosimy o udostępnienie rysunku technicznego w/w schodów.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 66

Zgodnie z pozycją nr 175 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić 1 sztukę schodów stalowych zewnętrznych z poręczą wnosimy o udostępnienie rysunku technicznego w/w schodów.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 67

Wnosimy o podanie ilości odpadów, które należy wywieźć i zutylizować zgodnie z pozycją nr 1 przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 68

W pozycji nr 4 przedmiaru robót budowlanych uwzględniono dodatek za odwóz ziemi za każdy rozpoczęty 1 km do 15 km (krotność = 14), nie uwzględniono pozycji dotyczącej odwozu ziemi na 1 km, czy wykonanie w/w robót będzie po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak wnosimy o podanie ilości ziemi do odwozu na odcinku 1 km.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 69

W pozycji nr 46 przedmiaru robót budowlanych uwzględniono dodatek za odwóz ziemi za każdy rozpoczęty 1 km (krotność = 14), nie uwzględniono pozycji dotyczącej odwozu ziemi na 1 km, czy wykonanie w/w robót będzie po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak wnosimy o podanie ilości ziemi do odwozu na odcinku 1 km.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 70

Wnosimy o wyjaśnienie jakich konstrukcji podparć, zawiesznień, osłon o masie elementu do 5,0 kg dotyczy pozycja nr 21 przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 71

W pozycjach nr 86 oraz 87 przedmiaru robót budowlanych, znajduje się taka sama ilość robót do wyceny, mimo iż pozycje dotyczą wykonania różnych prac. Czy obie ilości robót do wykonania są prawidłowe?

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 72

Zgodnie z pozycją nr 87 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić 1 569,63 m² ścianek działowych, zaś zgodnie z opisem technicznym projektu architektury ścianki działowe mają być wykonane z pustaków ceramicznych gr. 8/12cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Wnosimy o podanie ilości ścianek działowych gr. 8 cm oraz gr. 12 cm, które należy wykonać i wycenić w ramach przetargu.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania

Pytanie nr 73

Proszę o zamieszczenie projektu, rysunków szczegółowych zewnętrznych schodów stalowych, okiennic stałych i otwieranych są one niezbędne do dokonania rzetelnej wyceny jednoznacznej dla wszystkich oferentów

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania.

Pytanie nr 74

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści w przedmiarze robót budowlanych:

poz. 1. – określenie rodzaju robót wyliczonych w pozycji

poz. 2. – jw.

poz. 39 i poz. 86 – określić rodzaj materiału

poz. 47 – potwierdzić poprawność jednostki obmiaru

poz. 176, 181 – określić rodzaj robót

Czy zamawiający może załączyć przedmiary robót z podstawami wyceny typu KNR itp.

Odpowiedź:

w trakcie opracowywania.

Pytanie nr 75

czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu z 9.11 otwarcia ofert na inny termin?

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert.